

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Красноярскому краю
660049, Красноярский край, г. Красноярск, пр. Мира, 68 т.(391)2114528, sekretar@mchskrsk.ru

Отдел надзорной деятельности по муниципальному образованию г. Норильск
663305, Красноярский край, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28 т.(3919)431953, ogps7gpn@mchskrsk.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Предписания № 714/1/1-5
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению № 4
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),

«Детский сад комбинированного вида «Колокольчик»

владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Иващенко Вячеслава Валерьевича от 06 сентября 2013 года № 714 ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 часов 00 мин. до 12 часов 00 мин. 13 сентября 2013 года

проведена внеплановая выездная проверка государственным инспектором МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Егоровым Н.Н.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по

здания дошкольного образовательного учреждения по адресу: г. Норильск, р-н Талнах, ул. Горняков, д.13

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим МБДОУ № 4 «Колокольчик» Романова Ирина Владимировной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № предписания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности |
|---------------|--|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 714/1/1 | В детском саду средства обнаружения пожаров не дублируют сигналы на пульт подразделения пожарной охраны | ч.7 ст.83 ФЗ-123 Пожарные извещатели и иные средства обнаружения пожара должны располагаться в защищаемом помещении таким образом, чтобы обеспечить своевременное обнаружение пожара в любой точке этого помещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации | 15.07.2014 |
| 714/1/2 | Предел огнестойкости | ч.4. ст.4, ст.5. В случае, если положениями настоящего | 15.07.2014 |

| | | | |
|---------|---|---|------------|
| | несущих элементов лестниц (косоур), располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, менее 1ч (1 этаж, выход № 1) | Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. № 123-ФЗ. п.3.5 СНиП II-Л. 2-62. Предел огнестойкости несущих элементов лестниц, располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, должны быть не менее 1 ч. | |
| 714/1/3 | Предел огнестойкости несущих элементов лестниц (косоур), располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, менее 1ч (1 этаж, выход № 2) | ч.4. ст.4, ст.5. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. № 123-ФЗ. п.3.5 СНиП II-Л. 2-62. Предел огнестойкости несущих элементов лестниц, располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, должны быть не менее 1 ч. | 15.07.2014 |
| 714/1/4 | Предел огнестойкости несущих элементов лестниц (косоур), располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, менее 1ч (1 этаж, выход № 3) | ч.4. ст.4, ст.5. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, ре- | 15.07.2014 |

| | | | |
|---------|---|---|------------|
| | | конструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. № 123-ФЗ. п.3.5 СНиП II-Л. 2-62. Предел огнестойкости несущих элементов лестниц, располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, должны быть не менее 1 ч. | |
| 714/1/5 | Предел огнестойкости несущих элементов лестниц (косоур), располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, менее 1ч (1 этаж, выход № 4) | ч.4. ст.4, ст.5. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению. № 123-ФЗ. п.3.5 СНиП II-Л. 2-62. Предел огнестойкости несущих элементов лестниц, располагаемых в лестничных клетках общественных зданиях II, III степеней огнестойкости, должны быть не менее 1 ч. | 15.07.2014 |

| |
|--|
| Наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |
| 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». |
| 2. Строительные нормы и правила «Общественные здания и сооружения. Основные положения проектирования» (СНиП II-Л.2-62), утвержденные Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 25.05.1962г. |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устраниению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;
иные граждане.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор МО г. Норильск
Красноярского края по пожарному надзору
Егоров Николай Николаевич
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«13» сентября 2013 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

Р.И.Ч
(подпись)

Заведующий избушк.
Ринч из Фомичева
(должность, фамилия, инициалы)

«13» сентября 2013 г.

*- место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ:

- Сибирского регионального центра 8(391) 298-55-47
- ГУ МЧС России по Красноярскому краю 8(391) 227-09-19